

GRUPE ELECTROGENE ESSENCE 7,2KW

GRUPE ELECTROGENE ESSENCE OUVERT. MOTEUR 4 TEMPS OHV REFROIDI PAR AIR. EQUIPE D'UNE GENERATRICE DE TYPE AVR POUR UNE REGULATION DE LA TENSION DE SORTIE DE +/- 1,5% PERMETTANT LE FONCTIONNEMENT DE TOUT MATERIEL ELECTRONIQUE SANS RISQUE DE DOMMAGES. L'ENSEMBLE EST MONTE SUR UN CHÂSSIS TUBULAIRE DE 32mm POUR UNE MEILLEURE COMPACTITE DE L'ENSEMBLE. EQUIPE D'UN TABLEAU DE CONTRÔLE TRES COMPLET ET REPRENANT 2 PRISES MONO, UNE PRISE 12v, UNE PRISE DE TERRE, UN CONTRÔLEUR DIGITAL A LED ET UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30Ma POUR LA PROTECTION DES PERSONNES.

DESCRIPTION	TYPE	HY9000LE-3
GRUPE ELECTROGENE	PUISS.NOM (kW / kVA)	6,4KW/8kVA
	PUISS. MAX (Kw / kVA)	7kW/8,8kVA
	FREQUENCE (Hz)	50
	TENSION (V)	400
	AMPERAGE (A)	18
	PRISES	1x16A
	CONTRÔLEUR	LED
	RESERVOIR (L)	25
	AUTONOMIE - 50% CHARGE (hr.)	12
	NIVEAU SONORE - 7m. (dBA)	76
	INTENSITE SORTIE 12V (A)	12 / 8.3
BATTERIE (Ah)	14	
MOTEUR	TYPE MOTEUR	HY360E
	PUISS.MAXI (CV/3000rpm)	15
	DEMARRAGE	Electrical et manuel
	CYLINDREE (cc)	420
	CAPACITE D'HUILE (L)	1.1
GENERATRICE	GENERATRICE	7KW190L-140
	PUISS.NOM (kW)	6,5
	cosφ	0.8
	REGULATION DE LA TENSION	AVR / avec balais
INFOS LOGISTIQUES	POIDS NET (kg.)	83
	POIDS BRUT (kg.)	85
	DIMENSIONS NET (mm)	720*530*550
	DIMENSIONS BRUT (mm)	740*540*570
	COLISAGE (unités/conteneur)	160/20GP;336/40GP;336HQ



TABLEAU DE CONTRÔLE



CONSOMMABLES RECOMMANDES

REF.	DESIGNATION DES PIECES	QTE
	ELEMENT FILTRANT AIR	1
	ELEMENT FILTRANT HUILE	1
	ELEMENT FILTRANT ESSENCE	1
	AVR	1



ACCESSOIRES OPTIONNELS

REF.	DESIGNATION DES ACCESSOIRES	QTE
	KIT DE ROUES	1



Photos non contractuelles

Nous nous réservons le droit de modifier toute information technique sans avis préalable